

蚌埠芯斯特科技有限公司招标安装时主材要求:

序号	名称	品牌或技术参数要求	备注
1	断路器/开关	正泰	
2	中央空调主机	麦克维尔、天加、维克、麦金太尔	质保5年
3	中央空调末端	麦克维尔、天加、维克、麦金太尔	质保5年
4	FFU	美埃或同等品牌	
6	变频器	汇川、艾默生、ABB	
7	风机	沃克、上虞、应达、英飞	
8	灯开关、插座	公牛	
9	照明灯	净化泪滴灯改成净化平板灯	
10	照明灯	千级夹层增加检修灯	
11	彩钢板	彩钢板双面厚 0.476mm, 耐火极限大于等于1 小时, 华翱或等同品牌。	
12	洁净区门料	50系列 1.5mm厚铝合金型材	
13	洁净区窗框	50系列 1.2mm 厚铝合金型材	
14	所有阴角、阳角、窗斜压角、三维点、阳拐角(外三通)、门堵头等辅材	不得低于 1.0mm	

使用单位: 蚌埠芯斯特科技有限公司
同意 2015.10.16



扫描全能王 创建